



AVRASYA CEPHE-DOĞRAMA TEST VE TEKNOLOJİ MERKEZİ A.Ş.

Cumhuriyet Mahallesi 1. Cadde 1. Sokak No:1 81600
İl. OSB Beyköy – DÜZCE/TÜRKİYE



TS EN ISO/IEC 17025
AB-0926-T

AB-0926-T

21-134-PR02

12.2021

Deney Raporu
Test Report

Sayfa (Page): 1 / 30

Müşterinin adı/adresi: Customer name/address	Sistem Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. Akçaburgaz Mah. 3055. Sok. No:4 34522 Esenyurt/İstanbul
İstek Numarası: Order No.	21-134-PR02
Numunenin adı ve tanıtımı: Name and identity of test item	Alutech S65 Sistem / Yatay Sürme Pencere Alutech S65 System / Horizontal Sliding Sash Window
Numunenin kabul tarihi: The date of receipt of test item	08.11.2021
Açıklamalar: Remarks	EN 1026, EN 1027, EN 12211 deney metodları kullanılmıştır. EN 1026, EN 1027, EN 12211 testing methods were performed.

EN 12207 - Hava Geçirgenliği	Sınıf 4	EN 12207 - Air Permeability	Class 4
EN 12208 - Su Sızdırmazlık	Sınıf E1200	EN 12208 - Watertightness	Class E1200
EN 12210 - Rüzgar Yüklerine Dayanım	Sınıf C5	EN 12210 - Resistance to Wind Load	Class C5

Deneyin yapıldığı tarih: Date of Test	10.11.2021
Deney Raporu Sayfa Sayısı: Number of pages of the test report	30

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. TÜRKAK'tan AB-0926-T dosya numarası ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir.

Avrasya Cephe-Doğrama Test ve Teknoloji Merkezi A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number AB-0926-T for TS EN ISO/IEC 17025:2017 as test laboratory

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır.

Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) is a signatory to the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral Agreement (MLA) and to the International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement (MRA) for the recognition of test reports

Bu deney raporu: Firmamıza ulaşan numunelere deney ve/veya deneyler uygulanarak elde edilmiştir.

Müşteriye ait diğer numuneleri kapsamaz.

(This test report was prepared after applying test/tests to the samples that are sent to our company.

(Note that this declaration does not involve other samples of the customer.)

Deney ve/veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir.

The test and/or measurement results, the uncertainties (if applicable) with confidence probability and test methods are given on the following pages which are part of this report.



Kaşe / Seal

Yayımlandığı Tarih

Date

2.12.2021

AHMET
ŞERAS
2021-12-02
15:45:31

Deney Sorumlusu

Person in charge of test

ÇAĞLAYAN
KARATAY
2021-12-02
16:28:07

Onaylayan

Approval

RPR001/01/09.10.2019

Bu rapor, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen kopyalanıp çoğaltılamaz.

İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.

This report shall not be reproduced other than in full except with the permission of the laboratory.

Testing reports without signature and seal are not valid.